



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
Djelatnost za zdravstvenu ekologiju

Ivana Meštrovića 1/11
42000 Varaždin
OIB:20184981156
IBAN:HR1823600001102715834

tel: 042/653-162
fax: 042/653-163
web: www.zzjzzv.hr
email: ekologija@zzjzzv.hr



Varaždin, 02.06.2025.

JAVNA OBAVIJEST

Predmet:

**Zdravstveno neispravna voda za ljudsku potrošnju lokalne vodoopskrbe
ZGLAVLJI POTOK na lokaciji: Loparić Ljudevit, Bana Jelačića 36a,
Lepoglava**

Obavještavamo korisnike vode za ljudsku potrošnju koji su priključeni na lokalnu vodoopskrbu da je voda za ljudsku potrošnju u pogledu ispitanih mikrobioloških parametara zdravstveno **neispravna** sukladno Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (NN br.30/23.).

NAPOMENA:

Obzirom da postoji rizik za zdravlje ljudi koji bi bez daljnje obrade pili takvu vodu, korisnicima u navedenim zonama opskrbe **preporučuje se konzumacija provjereno zdravstveno ispravne vode**, pakirane ili iz drugih opskrbnih izvora. Ako se ipak koristi voda iz lokalnog vodovoda, preporučuje se **prokuhavanje vode za ljudsku potrošnju kroz najmanje 3 minute i čuvanje takve vode na hladnome u istim posudama** u kojima je prokuhavanjem postignut solidan dezinfekcijski učinak. Uz navedenu mjeru preporuča se redovito skidanje te čišćenje perlatora uz pojačano ispiranje slavine (puni mlaz najmanje 1 minutu). Ovu mjeru je potrebno provoditi dok sanacijom ne bude postignut učinak potvrđen slijedećim negativnim fizikalno-kemijskim i mikrobiološkim nalazom vode za ljudsku potrošnju iz lokalnog vodoopskrbnog sustava o čemu će nadležne službe pravovremeno obavijestiti stanovništvo.

Jedinici lokalne samouprave savjetuje se ugradnja automatskog dozatora klora obzirom na učestalo ponavljanje nesukladnih mikrobioloških nalaza.